



Burmistrz Bychawy  
ul. Partyzantów 1  
23-100 Bychawa

Bychawa, 2024-03-18

GPK. 271.2.2024

Wszyscy Odbiorcy SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „**Budowa sali sportowej oraz rozbudowa bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej**”.

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), informuje, że wpłynęło następujące pytania do treści SWZ.

Pytanie 1:

system oddymiania klatki schodowej jak ma być podtrzymany? czy zamawiający może udostępnić oprócz schematu oddymiania opis jak ma być wysterowany?

Odpowiedź:

*Realizacja systemu oddymiania zgodnie ze schematem zasilania centrali oddymiającej arkusz nr 20 oraz z opisem branża elektryczna pkt.16 i 17.*

Pytanie 2:

W opisie instalacji sanitarnych w uwagach końcowych pojawia się wzmianka o klimatyzacji i agregacie chłodniczym nie ma żadnych innych informacji odnośnie tych urządzeń. Czy te zapisy są wrzucone omyłkowo? jeżeli nie prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

*W projekcie nie przewiduje się instalacji klimatyzacji. Natomiast schemat maszynowni pomp ciepła przewiduje instalację chłodu tzw. "chłodu pasywnego" do central wentylacyjnych jak regeneracja dolnego źródła ciepła.*

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

BURMISTRZ  
  
Janusz Urban